

## Общие сведения



Снегозадержатель  
Optima 3 метра

### Наименование изделия

Снегозадержатель Optima для скатной фальцевой кровли, длина секции 3 000 мм

### Предприятие изготовитель

ООО «ПО «Металлист»

### Основание для проведения испытаний

Регулярная проверка соответствия изделия требованиям ТУ

### Нормативная документация на продукцию

ТУ 5285-020-75483238-2014 «Элементы безопасности кровли»  
технические условия

### Виды испытаний

Типовые испытания по: «Элементы безопасности кровли» технические условия

### Определяемые показатели

Предельные нагрузки

### Перечень аттестованного испытательного оборудования

Динамометр электронный К 3000 ВЖА-0/БЭЭ «Металл», свидетельство RU.C.28.004.A № 56987

### Перечень не аттестованного испытательного оборудования

Имитатор скатной фальцевой кровли, угол наклона кровли 55 градусов

### Заключение

Элемент безопасности кровли – снегозадержатель Optima для фальцевой кровли, соответствует требованиям ТУ 5285-020-75483238-2014

### Дата проведения испытаний

17-24 ноября 2016года

#### Комплектация:

Труба круглая d25 3 м – 2 шт  
Кронштейн снегозадержателя Optima – 3 шт  
Скоба кронштейна для фальцевой кровли – 6 шт



Скоба кронштейна для  
фальцевой кровли

## Протокол испытаний

### Требования

Снегозадержатель Optima для скатной фальцевой кровли должен выдерживать максимальную нагрузку 300 кгс.

### Проведение испытаний

Снегозадержатель в полностью собранном виде, установлен на имитаторе кровли (расстояние между кронштейнами 1100 мм). Направленная параллельно скату кровли возрастающая статическая нагрузка 300 кгс прикладывается равномерно к трубам двух секций.

### Результат испытаний

При достижении максимальной нагрузки – 300 кгс разрушений и пластических деформаций нет.

Исполнитель

Начальник службы  
качества GL Ворсино

Технический директор GL  
Ворсино

М.В.Проничев

О.М.Домнушкина

А.В.Кухарук

www.grandline.ru